

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA

päivitetty 1.4.2020

VERKOSTON HUOLTO/YLLÄPITO

Vesijohtoverkosto:

- kulutuksien tarkkailu
- venttiilien tarkkailu/huolto
- vedenlaatumittaus, viranomainen
 - nyt 3 x vuodessa

Viemäriverkosto:

- kulutuksien tarkkailu
- tarvittavat tukoksien avaamiset + painepesut
- tarvittavat huuhtelut (linjojen päät/pienet kulutukset)
- tarkastuskaivojen kiinnityksien tarkastaminen (hulevesien pääsy verkostoon)
- hulevesien tarkkailu (pääseminen verkostoon)

Linjapumppaamot:

- pumppaamojen huolto valmistajan ohjeiden mukaisesti
- huolto/tarkastus 1/kk 2 miestä
- akkujen vaihto 3 vuoden välein
- pumppujen huolto vuosittain
- sähköt/hälytykset huolto vuosittain
- venttiilien toiminta huolto vuosittain
- pumppaamoiden ympäristö vesakoiden torjunta/poisto
- 3kk välein perushuolto linjapumppaamot
 - venttiilit
 - painekoe
 - lippa
 - paineanturit jne.

Kiinteistöpumppaamot:

- pumppaamojen huolto valmistajan ohjeiden mukaisesti
- huolto/joka 3. vuosi
- asukas valvoo itse toimivuutta
- huoltopäivystys 24/7
- tiedottaminen

Vesimittarit:

- mittareiden vaihto 10 vuoden välein
- kesäasunnot/tarvittavat toimenpiteet touko- ja syyskuussa
- veden tasauskulut (jäteveden)

Kesävesien käyttäjät:

- tiedottaminen
- sulkujen avaaminen 05 ja sulkeminen 09 vuosittain
- mittareiden lukeminen

Desinfiointilaitteisto:

- laitteiston säilytys, huolto ja käyttö
- "myrkyn" varastointi
- koulutus

Yhteistyökumppanit:

- Pornaisten Vesi (kunta)
- Nivos Oy
- Askolan ympäristösihteeri
- Porvoon terveysviranomainen
- Porvoon Energia

Insinööri toimisto Maaskola/ Samuel Virtanen